

ที่ อก 5106.2/0323



สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เลขที่ 1 ถนนไอ-1 ตำบลมาบตาพุด
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

30 เมษายน 2564

เรื่อง ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เพื่อป้องกันมลพิษควันดำจากการระบายก๊าซไปเผาทำลายที่หอเผา (Flare)

เรียน กรรมการผู้จัดการโรงงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 0303/ว 1109 ลงวันที่ 7 เมษายน 2564 เรื่อง ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เพื่อป้องกันมลพิษควันดำจากการระบายก๊าซไปเผาทำลายที่หอเผา (Flare)

ด้วยคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ได้พิจารณาผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ ในการรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการปิโตรเคมี ในพื้นที่มาบตาพุดที่ระบายก๊าซที่หอเผาทิ้งในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เนื่องมาจากการพบปัญหาการปล่อยมลพิษควันดำจำนวนมากจากการระบายระบายก๊าซไปเผาทำลายที่หอเผา (Flare) มีสาเหตุจากระบบไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าที่จ่ายให้โรงงานเกิดขัดข้องไม่สามารถส่งไฟฟ้าให้โรงงานได้ โดยมีมติที่ประชุมให้แจ้งข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่ดูแลโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีดังกล่าว ทราบและกำกับการดำเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีให้เป็นไปตามข้อเสนอ เพื่อป้องกันการเผาทิ้งที่หอเผาทิ้ง (Flare) จำนวนมากจากเหตุระบบจ่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าขัดข้อง รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย นั้น

ในการนี้สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (สนพ.) ขอแจ้งมติของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ให้ท่านทราบและดำเนินการให้เป็นไปตามข้อเสนอดังกล่าวตามประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อไป ตาม QR Code ด้านล่าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ และขอขอบคุณในความร่วมมือด้วยดี มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายฉกาจ พัฒนศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด



งานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

โทร 0 3868 3127

โทรสาร 0 3868 3941

https://drive.google.com/file/d/1ZZ2F4x7GTt0p7V_ILTD7_69uwH092IC/view?usp=sharing